

Số: 372/TB-BVRHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Quý Công ty

Căn cứ đề xuất và nhu cầu sử dụng thực tế của Bệnh viện, phòng Hành chính Quản trị chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp máy lạnh năm 2024, gồm các nội dung như sau:

- Mục đích báo giá:** Làm cơ sở xây dựng giá dự toán cho gói thầu.
- Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**
 - Phòng Hành chính quản trị: An Quý Cường
 - Số điện thoại: 0964.253.478
 - Email: hcqtrhm@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:** Bao gồm bản chính hoặc bản Scan có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, đồng thời có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định.
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh. Số 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nhận qua email: hcqtrhm@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến ngày 10 tháng 6 năm 2024.
 - Các báo giá sau thời gian trên sẽ không được xem xét tham gia dự thầu.
- Nội dung yêu cầu báo giá:**
 - Cung cấp máy lạnh năm 2024.
 - Yêu cầu về thông số kỹ thuật: (phụ lục số 1).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang web của Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.



GIÁM ĐỐC

ThS. BSCKII. Nguyễn Đức Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(PHỤ LỤC 1)

(Đính kèm Thông báo số: 372/TB-BVRHM ngày 29 tháng 5 năm 2024)

STT	TÊN THIẾT BỊ	CÁU HÌNH	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Máy lạnh 1.5HP (Non-Inverter)	<ul style="list-style-type: none">- Công suất lạnh: 12.000 ($\pm 3\%$) Btu/h- Điện nguồn: 220-230 V/1 P/50 Hz- Điện năng tiêu thụ danh định: ≤ 1.100 W- Dòng điện danh định: $\leq 4,8$ A- Hiệu suất năng lượng: CSPF ≥ 3.0- Lưu lượng gió: ≥ 500 m³/h- Độ ồn hoạt động dàn lạnh: ≤ 39 dB(A)- Độ ồn hoạt động dàn nóng: ≤ 52 dB(A)- Loại môi chất (Ga lạnh): R410a/R32- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng cho toàn bộ máy và ≥ 03 năm cho block máy nén	Bộ	
2	Máy lạnh 2HP (Non-Inverter)	<ul style="list-style-type: none">- Công suất lạnh: 18.000 ($\pm 3\%$) Btu/h- Điện nguồn: 220-230 V/1 P/50 Hz- Điện năng tiêu thụ danh định: ≤ 1.550 W- Dòng điện danh định: ≤ 7 A- Hiệu suất năng lượng: CSPF ≥ 3.0- Lưu lượng gió: ≥ 750 m³/h- Độ ồn hoạt động dàn lạnh ≤ 42 dB(A)- Độ ồn hoạt động dàn nóng ≤ 59 dB(A)- Loại môi chất (Ga lạnh): R410a/R32- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng cho toàn bộ máy và ≥ 03 năm cho block máy nén	Bộ	