

Số: 3/0 /BVRHM-TB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Quý Công ty

Căn cứ đề xuất và nhu cầu sử dụng thực tế của Bệnh viện, phòng Hành chính Quản trị chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Vận hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Răng Hàm Mặt năm 2024, gồm các nội dung như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Chuyên viên phòng Hành chính quản trị: An Quý Cường
  - Số điện thoại: 0964.253.478
  - Email: hcqtrhm@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bao gồm bản chính và file mềm.
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh. Số 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Nhận qua email: hcqtrhm@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02 tháng 5 năm 2024 đến ngày 08 tháng 5 năm 2024.
  - Các báo giá sau thời gian trên sẽ không được xem xét tham gia dự thầu.
- Thời gian báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02/5/2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Nội dung công việc thực hiện: Vận hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải. (phụ lục số 1).
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh. Số 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang web của Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC  
BỆNH VIỆN  
RĂNG HÀM MẶT  
ThS. BSCKII. Nguyễn Đức Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NỘI DUNG CÔNG VIỆC**  
**(PHỤ LỤC 1)**

(Đính kèm Thông báo số: 3/10BVRHM-TB ngày 02 tháng 5 năm 2024)

STT	Hạng mục công việc triển khai	ĐVT	Số lượng
	<b>Công việc vận hành Bảo trì, Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải định kỳ. Trung bình 2 lần/tuần</b>	<b>gói</b>	<b>01</b>
	- Kiểm tra vận hành hệ thống xử lý nước thải (trung bình các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần)		
	- Vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống 1 lần/tháng gồm các thiết bị bơm chìm, bơm trục ngang, máy thổi khí, tủ điều khiển....		
	Cung cấp bổ sung men vi sinh: 30kg/năm		
	Cung cấp bổ sung dinh dưỡng mật ri đường: 80kg/năm		
	Kiểm tra về chất lượng nước ra theo mặt cảm quan hàng ngày.		
	Kiểm tra test nhanh nồng độ pH trong hệ thống xử lý.		
	Vệ sinh màng lọc MBR trung bình 2 tháng/1 lần		
	Ghi chép nhận ký vận hành đầy đủ hàng ngày bao gồm lưu lượng nước thải đầu ra		
	Định kỳ 3 tháng lấy 1 lần mẫu phân tích chất lượng nước gồm các chỉ tiêu sau: pH, COD, BOD5, Amoni (theo Nitơ) Nitrat, Phosphat, dầu mỡ động thực vật) - Nước thải đầu ra đạt QCVN 28: 2010/BTNMT, Cột A (1 lần/3 tháng)		
	Lập báo cáo môi trường định kỳ hàng năm		