

Số: 460 /TB-BVRHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Quý Công ty

Căn cứ đề xuất và nhu cầu sử dụng thực tế của Bệnh viện, phòng Hành chính Quản trị chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh của Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, gồm các nội dung như sau:

**1. Mục đích báo giá:** Làm cơ sở xây dựng giá dự toán cho gói thầu.

**2. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh

**3. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

- Phòng Hành chính quản trị: An Quý Cường
- Số điện thoại: 0964.253.478
- Email: [hcqtrhm@gmail.com](mailto:hcqtrhm@gmail.com)

**4. Cách thức tiếp nhận báo giá:** Bao gồm bản chính hoặc bản Scan có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, đồng thời có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh. Số 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhận qua email: [hcqtrhm@gmail.com](mailto:hcqtrhm@gmail.com)

**5. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ ngày 26 tháng 6 năm 2024 đến ngày 03 tháng 7 năm 2024.

- Các báo giá sau thời gian trên sẽ không được xem xét tham gia dự thầu.

**6. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh của Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

- Yêu cầu về thông số kỹ thuật: (phụ lục số 1). *gh*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang web của Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.



ThS. BSCKII. Nguyễn Đức Minh

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT  
(PHỤ LỤC 1)**

(Đính kèm Thông báo số: 460/TB-BVRHM ngày 26 tháng 6 năm 2024)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SL	BẢO TRÌ/NĂM
<b>A</b>	<b>KIỂM TRA VỆ SINH MÁY LẠNH CỤC BỘ</b>			
	Máy lạnh treo tường công suất từ 1HP đến 2.5HP	Bộ	160	4 lần
	Máy lạnh tủ đứng công suất 5HP	Bộ	16	4 lần
<b>B</b>	<b>KIỂM TRA BẢO TRÌ HỆ MÁY LẠNH PHÒNG MỔ</b>			
	Chi tiết kiểm tra, bảo trì vệ sinh bao gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ lọc, bộ xử lý không khí AHU</li><li>Miệng gió cấp và miệng gió hồi</li><li>Đầu dò nhiệt độ, cảm biến áp suất</li><li>Cân chỉnh áp suất phòng mổ và hành lang</li><li>Kiểm tra tủ điện điều khiển</li></ul>	Bộ	4	4 lần